



關於立法會何潤生議員書面質詢的答覆

遵照行政長官指示，經徵詢市政署意見，本人對立法會 2020 年 5 月 8 日第 406/E303/VI/GPAL/2020 號公函轉來何潤生議員於 2020 年 5 月 7 日提出，行政長官辦公室於 2020 年 5 月 11 日收到之書面質詢，回覆如下：

對問題 1. 工務部門及市政部門一直協調合作，致力改善澳門各區下水道的整治及管理工作。工務部門持續評估澳門半島、氹仔及路環的下水道管網，並分析現有系統，完成了“改善氹仔雨水排水系統研究”及“改善澳門半島排水系統研究”，透過與市政、交通及環保等部門共同協調溝通，規劃各區改善措施，採取如擴容、分流及截流等方式進行下水道管網優化工程。

市政署表示，各部門已按職能進行治水整治工作。現時，該署已於沙梨頭街市至新馬路之間開展內港北雨水泵站箱涵渠建造工程，預計於 2021 年完成建造。同時，該署作為公共下水道的維修及保養部門，會定期巡查全澳渠網，確保下水道保持順通。對於一些老化、負荷量過大，以及位於低窪地區的下水道，會進行截流或優化工程，以減輕下水道運載壓力，加強排放效能，從而減少水浸機率。

對問題 2. 有關在樓宇內更改原有之排水系統，倘確認情況屬實，局方會按照第 79/85/M 號法令《都市建築總章程》及《澳門供排水章程》相關規定要求違法人將排水系統回復原狀或



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
土地工務運輸局
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

提交計劃，以作審批。樓宇業權人或管理機關應對樓宇共同設施作定期檢查及維護保養，倘發現問題時可及早維修，保持排污系統及渠道暢通。

市政署表示，該署持續巡查及檢控違規排污及地盤非法排放泥水，要求涉及地盤須清理受影響的淤塞渠管，亦會巡查飲食場所隔油井，確保場所的隔油井正確使用；倘發現大廈清水接戶井排出污水將通報工務部門跟進。面對即將來臨的風雨季，該署已加強水浸黑點的渠道巡查及疏通工作，要求承判服務公司提升清理路邊雨水集水井的頻率，確保其能正常收集及排放雨水，並會透過媒體向廣大市民作宣傳教育，呼籲勿將垃圾及廚餘排入路邊雨水井，以免阻塞下水道。

對問題3. 特區政府近年配合社會發展需要，持續提升本澳各區下水道整體排水能力，改造舊區下水道管網為清污分流系統，並透過增設泵房、增建大型蓄水涵管，以及將山體的雨水分流等措施，避免低窪地區水浸。土地工務運輸局近年相繼完成的工程有：重整廣東大馬路下水道工程、氹仔大潭山雨水截流工程、沙梨頭海邊大馬路污水泵站工程，以及黑沙環沿岸雨水排放口截污管設計連建造承包工程等。目前進行中的工程有鄰近船澳街下水道及道路整治工程。

此外，局方亦正在開展內港雨水蓄洪池及下水道工程、逸園狗場原址興建蓄洪池及污水泵站工程等項目的研究及計劃，以持續有序分批推進相關工作。下水道工程項目按照



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
土地工務運輸局
Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes

實際情況開展，相關進度已上載於局方網站。

市政署表示，在翻新道路工程中亦會一併進行下水道清污分流改善工作。最新統計數據顯示，澳門半島排水系統中已有七成二採用清污分流；市政署將會與工務部門共同努力，爭取在道路及交通環境許可情況下，加快全澳下水道系統清污分流及更新工作。

土地工務運輸局局長

陳寶霞

二零二零年五月廿八日